



Lupanumero		
Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi		
Rakennuspaikka Kylä/kaupunginosa	Tilan nimi / Korttelin numero	Tilan RN:o / Tontin nro
Osoite		
Asennustyön suorittaja	Puh.	

<b>Savupiipun malli ja tyyppi:</b> _____	
Savupiipun sijoituskohteessa esim. sauna, olohuone, pihasauna jne. _____	
<b>Tulisijan malli:</b> _____	
<b>Savukaasujen</b>	1. maks. lämpötila: _____ °C 2. keskim. lämpötila: _____ °C
Asennus- / muuraustyön aloittamisesta on tehty ilmoitus vastaavalle työnjohtajalle.	<b>Kyllä</b> <input type="radio"/>
Asentajalla on käytössä valmistajan asennusohjeet sekä riittävä tietämys <b>(ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017))</b> .	<input type="radio"/>
Ennen asennusta on varmistettu, että piipunjaksot on valittu niin, että piippu voidaan asentaa asetuksen <b>745/2017</b> mukaisesti myös liitosten osalta (huom. läpivientikohdat).	<input type="radio"/>
Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus on varmistettu.	<input type="radio"/>
Savupiipun ja tulisijan suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin on varmistettu.	<input type="radio"/>
Yläpohjan suunniteltu lämpöeristeen vahvuus on selvitetty _____ mm	<input type="radio"/>
Savupiipun läpiviennin kohdalla eristevahvuus on varmistettu - A-luokan palovillaeristeen vahvuus vaakasuunnassa _____ mm - A-luokan palovillaeristeen korkeus pystysuunnassa _____ mm	<input type="radio"/>
Savupiippu on muurattu noudattaen <b>745/2017</b> asetusta. Tehdasvalmisteisen CE-merkityn savupiipun asennuksessa on noudatettu valmistajan asennusohjeita ja läpiviennit on tehty tyyppihyväksynnön mukaisesti. Saavutettu lämpötilaluokka on T _____	<input type="radio"/>
Ullakolle on järjestetty tarvittavat kulkuaukot ja sillat vuositarkastuksia varten.	<input type="radio"/>
Savupiipun CE-merkintää osoittava kyltti on kiinnitetty savupiippuun tai sen välittömään läheisyyteen helposti tarkastettavaan paikkaan.	<input type="radio"/>
Savupiippu on rakennettu siten, että se voidaan puhdistaa sekä eheys ja kunto tarkastaa.	<input type="radio"/>
Käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu kiinteistön omistajalle.	<input type="radio"/>

Tervolassa \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

Asennustyön suorittajan allekirjoitus

Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

**Liitteet:**