

Tutkimusno EUAB31-00050547  
Asiakasno YS0000985  
Vapaa-aika ja liikunta: UimavesiTervolan kunta  
Tekninen osasto  
Keskustie 81  
95300 TERVOLA  
FINLAND  
s-posti: tekninen.osasto@tervola.fiTilauksen kuvaus  
Uimarantanäytteet 6.7.2023

Näytenumero	749-2023-00020785
Näytteen nimi	Vuolukantie 2C
Näytteen kuvaus	Uimarantavesi
Näytteenottopiste	Kirkonkylän uimaranta
Matriisi	Uimarantavesi
Näytteenottopäivä	06.07.2023 14.10
Vastaanottopäivä	07.07.2023 08:30
Analysointi aloitettu	07.07.2023 08:30
Näytteenottaja	SM / terv.tarkastaja

Analyysit	Testikoodi	Yksikkö	Tulos	STM 354/2008 Sisämaan uimavedet	
				Laatutavoitteet	Laatuvaatimukset
<b>Kenttämittaukset</b>					
Lämpötila (näytteenottajan mittaama)	YS926	°C	19,1		
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>					
Escherichia coli *	YSM22	MPN/100 ml	10		≤ 1000
Enterokokit *	YSM04	pmy/100 ml	190		≤ 400

\*Menetelmä on akkreditoitu. Raja-arvon ylittävä tulos on lihavoitu.

## Kommentti

Näytteenottajan havainnot:  
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu  
Jätteet, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materiaalit: Ei havaittu  
Makrolevät ja/tai kasviplankton: Ei havaittu

## Lausunto

### 749-2023-00020785

Laboratorioon toimitettu uimarantavesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 354/2008 laatuvaatimukset.



## ALLEKIRJOITUS

17.07.2023



Jonna Roivanen ASM 4-H58 Water Testing Rovaniemi  
JonnaRoivanen@eurofins.fi  
Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

**Menetelmätiedot**

Testikoodi	Parametrin nimi	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäysraja	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
<b>Kenttämittaukset</b>						
YS926	Lämpötila (näytteenottajan mittaama)			Ei	Kenttämittaus, Lämpötilan mittaus	YS
<b>Mikrobiologiset tutkimukset</b>						
YSM22	Escherichia coli			Kyllä	SFS-EN ISO 9308-2:2014	YS
YSM04	Enterokokit			Kyllä	SFS-EN ISO 7899-2:2000	YS

<b>Laboratorio</b>		
YS	Eurofins Ahma (Rovaniemi)	SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

**Jakelu** : suvi.moisanen@tornio.fi**Huomautukset**

Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä.